




180002280596



中国认可00-004374
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0230

检测报告

TEST REPORT

BETC-HJ-2020-A-00248

样品名称:

高强建筑植筋胶

委托单位:

施邦(上海)实业有限公司

检测类别:

委托检验

国家化学建筑材料测试中心(建工测试部)

CHINA NATIONAL CENTER FOR TEST OF CHEMICAL BUILDING MATERIALS

国家化学建筑材料测试中心（建工测试部）



检测报告

委托编号 (Commission No.): 2020-004374

报告编号 (No. of Report): BETA-HJ-2020-A-00248

第1页 共2页 (Page 1 of 2)

样品名称	高强建筑植筋胶	样品编号	HJ-2020-A-00248
委托单位	施邦（上海）实业有限公司	规格	SHB
		商标	施邦
生产单位	施邦（上海）实业有限公司	检测类别	委托检验
抽样单位	-----	样品数量	2kg
抽样地点	-----	抽样日期	-----
抽样基数	-----	到样日期	2020-07-06
样品批号	-----	送(抽)样人	田文豪
检测项目	约束拉拔条件下带肋钢筋与混凝土的粘结强度（30MPa强度的混凝土）		
检测依据	GB/T 37127-2018《混凝土结构工程用锚固胶》		
判定依据	GB/T 37127-2018《混凝土结构工程用锚固胶》		
检测结论	<p>经检测，所检项目的检测结果符合GB/T 37127-2018《混凝土结构工程用锚固胶》表3中不饱和聚酯树脂类锚固胶A级胶的技术指标要求。</p> <p>（本页以下无正文）</p>		
仪器	锚杆拉力计		
备注	-----		

（检测测试专用章）
 签发日期：2020-07-22

批准： 马凤敏

审核： 曹 宇

主检： 李 强

地址：北京市北三环东路 30 号

电话：010-64517327

邮编：100013

国家化学建筑材料测试中心（建工测试部）

检测报告

委托编号(Commission No.):2020-004374

报告编号(No. of Report):BETC-HJ-2020-A-00248

第 2 页 共 2 页 (Page 2 of 2)

样品名称	高强建筑植筋胶		样品编号	HJ-2020-A-00248		
检测条件	温度：(23±2)℃；湿度：(50±5)%RH		报告日期	2020.07.22		
序号	项目名称		技术指标		检测结果	单项评定
			A 级胶	B 级胶		
1	约束拉拔条件下带肋钢筋与混凝土的粘结强度，MPa	30MPa 强度的混凝土 φ25 L=150mm	≥12.0	≥8.5	12.7	A 级胶
以下空白						
备注	1. 制样配比：A:B=20:1 (w/w)； 2. 所检测项目由国家化学建筑材料测试中心（建工测试部）的法人单位中国建筑科学研究院有限公司（资质认定证书编号：180001283476）检测。					

