


2021-008140



180001283476



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0230

检 验 报 告

TEST REPORT

90d耐湿热老化
性能报告

BETC-CJ1-2021-00515

工程/产品名称
Name of Engineering/Product

SHB注射式植筋胶

委托单位
Client

中铁七局集团有限公司

检验类别
Inspection Category

委托检验

建研院检测中心有限公司
国家建筑工程质量检验检测中心
CABR TESTING CENTER CO.,LTD

注意事项

NOTICE

1. 报告无本单位“检验鉴定章”或检验单位公章无效。

Test report is invalid without the "stamp of test report" or that of test department on it.

2. 报告无主检、审核、批准签字无效。

Test report is invalid without the signature of the person for chief test, verification and approval.

The test report for arbitration should be added the signature of the person for verification on it.

3. 报告涂改无效。

Test report is invalid if altered.

4. 委托检验仅对来样及所检工程当时状态负责。

The commissioned inspection is only responsible for the sample and the current state of the inspected project.

5. 对检验报告若有异议,应于收到报告之日起十五日内向检验单位提出。

Different opinions about test report should be reported to the test department within 15 days from the date of receiving the test report.

6. 部分复制报告无效。全文复制但未加盖本单位“检验鉴定章”或公章的本单位不承担相应法律责任。

The partial copy report is invalid. The unit shall not bear the corresponding legal liability if the full text is copied but not stamped with the "inspection and appraisal seal" or the official seal of the unit.

7. 本报告依据的委托信息、工程描述、产品信息等来源于委托单位,本中心不对其真实性负责。

The entrusted information, project description, product information, etc. on which this report is based are from the client, and our company is not responsible for its authenticity.

单位: 建研院检测中心有限公司 (国家建筑工程质量检验检测中心)

地址: 北京市北三环东路30号

ADD.: 30#, Bei San Huan Dong Lu Beijing China

电话 (Tel): 010-84281338 010-64517787

投诉电话: 010-64517830

传真 (Fax): 010-84288515

邮政编码 (Post code): 100013

网站: <http://www.cabr-betc.com>

报告查询: 关注微信公众号一点击动态进入报告查询一输入信息



建研院检测中心有限公司
国家建筑工程质量检验检测中心
TEST REPORT OF CABR TESTING CENTER CO.,LTD

检验报告



委托编号 (Commission No.):2021-008140

报告编号 (No. of Report):BETC-CJ1-2021-00515

第1页 共2页 (Page 1 of 2)

委托单位 (Client)		中铁七局集团有限公司	
地址 (ADD.)		样品编号 (NO.)	CJ1-2021-00515
样品 (Sample)	名称 (Name)	状态 (State)	正常
	商标 (Brand)	规格型号 (Type/Model)	SHB, 改性环氧A级
生产单位 (Manufacturer)		施邦 (上海) 实业有限公司	
送样日期 (Date of delivery)		数量 (Quantity)	3支
工程名称 (Name of engineering)		环城北路-天目山路 (中河立交-古翠路) 提升改造工程第01标段盾构内部结构	
检验 (Test)	项目 (Item)	地点 (Place)	北三环总部
	仪器 (Instruments)	日期 (Date)	2021-10-15~2022-02-08
检验依据 (Test based on)		GB/T 7124-2008《胶粘剂 拉伸剪切强度的测定(刚性材料对刚性材料)》 GB 50728-2011《工程结构加固材料安全性鉴定技术规范》等	
判定依据 (Criteria based on)		按照委托方提供的技术指标进行判定	
检验结论 (Conclusion)			
经检验, 检验结果符合委托方提供的技术指标要求。 (本页以下无正文)			
备注		判定依据的技术指标由委托方提供。	
批准 (Approval)	审核 (Verification)	主检 (Chief tester)	联系电话 (Tel.) 报告日期 (Date)
			010-64517327 2022-02-08

建研院检测中心有限公司
国家建筑工程质量检验检测中心
TEST REPORT OF CABR TESTING CENTER CO., LTD
检验报告

委托编号(Commission No.):2021-008140

报告编号(No. of Report):BETC-CJ1-2021-00515

第 2 页 共 2 页 (Page 2 of 2)

检验数据 (test data)

序号	检验项目	技术指标	检验结果	单项评定
1	钢对钢(钢片单剪法)拉伸抗剪强度平均值(标态), MPa	≥ 6.5	18.0	合格
2	经 90d 湿热老化后的钢套筒粘结抗剪强度降低率, %	< 15	5.5	合格

以下空白

备注

此栏空白。